

Сведения о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения на территории Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края

По предоставленным данным филиала ГУП СК
«Ставрополькрайводоканал»-«Центральный» ПТП Кочубеевское

Качественные показатели питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем холодного водоснабжения в границах муниципального образования Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края за **февраль** 2023 года

№ п/п	Наименование территориального отдела	Всего отобрано проб	Количество проб, не соответствующих санитарным нормам СанПиН 1.2.3685-21
1	Балахоновский	8	-
2	Барсуковский	5	-
3	Васильевский	4	-
4	Беломечетский	3	-
5	Вревский	6	-
6	Заветненский	4	-
7	Ивановский	8	-
8	Казьминский	5	-
9	Кочубеевский	30	-
10	Надзорненский	5	-
11	Новодеревенский	15	-
12	Стародворцовский	8	-
13	Усть-Невинский	6	-
Итого:		107	-

По результатам лабораторных исследований все пробы соответствуют требованиям санитарных правил СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».